

GARANTI

Aura Long Life lysrör

Aura Light AB, Karlskrona (Sverige), erbjuder en livslängdsgaranti för alla

Aura Long Life lysrör

Denna garanti gäller för installationer i enlighet med relevanta normer och krav. Garantin är baserad på 12 timmarscykel (11 timmar på, 1 timme av).

Typ av Long Life lysrör	Livstid (12 h), vid användandet av		
		Magnetisk reaktor (konv. drift)	Elektronisk reaktor (varmstart)
Aura T8 Ultimate Long Life	18W, 36 W-1m, 36W, 58W	60.000 h	80.000 h
Aura T8 Ultimate Long Life	30 W, 38 W	48.000 h	60.000 h
Aura T8 Universal Long Life	18W, 36 W-1m, 36W, 58W	43.000 h	60.000 h
Aura T8 Universal Long Life	30 W	32.000 h	42.000 h
Aura T8 Eco Saver Long Life	16W, 32W, 51W	43.000 h	60.000 h
Aura T5 Supreme HE Long Life	14W, 21W, 28W, 35W	-	58.000 h
Aura T5 Supreme HO Long Life	24W, 39W, 54W, 49 W, 80W	-	58.000 h
Aura T5 Premium HE Long Life	35W	-	45.000 h
Aura T5 Premium HO Long Life	49 W, 80W	-	45.000 h
Aura T5 Eco Saver Long Life	13W, 19W, 25W, 32W	-	58.000 h
	22W, 36W, 45W, 50W, 73W	-	58.000 h
Aura T5 Miniature Long Life*	8W, 13W	20.000 h	20.000 h

*Elektroniska fel < 10%, ljusnedgång < 20%, mätt under 24 h användande, installation enligt EN 1838, nödbelysning. Ej för användning med startrelä.

12 timmarscykeln är definierad som när 10 % av rören i installationen har slocknat. Ljusnedgången beräknas vid denna tidpunkt ligga under 10 % av det initiala lumen värdet.

När felmarginalen (elektroniska fel) är större än 10 % inom den garanterade livstiden kommer de defekta lysrören därutöver att bytas ut kostnadsfritt. Skadeståndsanspråk kan inte läggas baserad på denna garanti.

Garantin gäller under förutsättning att följande villkor uppfylls:

- Användandet av Aura Long Life lysrör får endast ske tillsammans med reaktor och tillbehör tillverkade enligt IEC/EN normerna:
 - Konventionell / låg förlust reaktor och tändare
 - Elektronisk reaktor - varmstart
 - Elektronisk reaktor – kallstart om tändcykel > 12 timmar
 - Glimtändare Aura T1, T4 eller motsvarande
 - Elektronisk säkerhetsändare Aura Electronic Strike eller motsvarande
 - Deos 171, SiS 10 rekommenderas ej vid låga temperaturer tillsammans med Aura Long Life lysrör 58W
- Efter reklamation måste alla defekta ljuskällor returneras till Aura Light för test i Aura Lights laboratorium. Endast de fel som bekräftas i Aura Lights laboratorium leder till kompensation.
- Kostnader för byte av rör som ersätts av Aura Light enligt garantin betalas av användaren.
- Garantin gäller från och med installationsdatum, vilket ska antecknas av användaren.